



Ajuntament de Jorba
(Anoia)

ANUNCI

Es fa públic, per a coneixement general, que en data 8 d'octubre de 2009, l'alcalde president d'aquest ajuntament ha dictat la següent resolució:

“En data 15 de juliol de 2008, el senyor Salvador Raïch Camps, actuant en nom i representació de CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA DE GUISSONA SA, amb CIF núm. A25445131 va presentar, davant d'aquest ajuntament, una sol·licitud amb la documentació annexa corresponent per a l'obtenció de la llicència ambiental municipal (tipus B) per a l'exercici de l'activitat d'instal·lació petrolífera per subministrament a vehicles no propietat del titular i rentador de vehicles, ubicada a la zona de sota el barri de la Creu de Sant Pere d'aquest municipi.

S'ha procedit a la tramitació oportuna de la sol·licitud, segons determinen la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental i el seu Reglament general de desenvolupament aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig (RIIA), així com l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions (OA).

D'acord amb el procediment establert en les normes esmentades, es va donar trasllat de l'expedient al Consell Comarcal de l'Anoia perquè emetés l'informe preceptiu, en el termini d'un mes. A més, es requerí prèviament perquè, en un termini màxim de quinze dies, es pronunciés sobre la suficiència i idoneïtat del projecte tècnic i demés documentació presentada.

De forma simultània es sol·licità pronunciaments dels serveis tècnics municipals sobre la suficiència i idoneïtat del projecte i demés documentació aportada.

L'expedient es va sotmetre a tràmit d'informació pública i audiència als veïns immediats, per un termini de 20 i 10 dies respectivament i, de forma simultània, es sol·licità informe als serveis tècnics municipals perquè en el termini de dos mesos es pronunciessin sobre tots els aspectes de la instal·lació projectada.

Durant el termini d'informació pública i audiència veïnal no es van presentar alegacions.

En data 31 de juliol de 2009 s'ha rebut a l'ajuntament l'informe preceptiu favorable, emès pel Consell Comarcal de l'Anoia, que no presenta discrepàncies apreciables amb el dels serveis tècnics municipals que justifiquin l'emissió, per part d'aquests, d'un de nou en els termes previstos en l'art. 29.1 de l'OA.

Del contingut d'ambdós informes es desprèn que no existeix cap obstacle legal que impedeixi a CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA DE GUISSONA SA l'exercici de l'activitat d'instal·lació petrolífera per subministrament a vehicles no propietat del titular i rentador de vehicles, ubicada a la zona de sota el barri de la Creu de Sant Pere de Jorba, per a la qual es demanà la llicència ambiental municipal (tipus B), que va donar lloc al present expedient, amb les determinacions, però, que després es diran, per la qual cosa informen favorablement l'atorgament de la llicència sol·licitada.



Ajuntament de Jorba
(Anoia)

La proposta de resolució formulada en data 1 de setembre de 2009, per la regidora d'urbanisme d'aquest ajuntament, favorable a l'atorgament de la llicència ambiental sol·licitada, s'ha notificat degudament als interessats, sense que s'hagi presentat cap al·legació.

D'acord amb el que disposen els articles 21.1.q) de la LBRL, i 53.1.r) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre la competència de l'alcalde per a l'atorgament de llicències.

DISPOSO:

I.- Concedir a CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA DE GUISSONA SA (amb CIF núm. A25445131) la llicència ambiental municipal (tipus B) per a l'exercici de l'activitat d'instal·lació petrolífera per subministrament a vehicles no propietat del titular i rentador de vehicles, ubicada a la zona de sota el barri de la Creu de Sant Pere d'aquest municipi.

II.- Condicionar l'efectivitat de la present llicència al compliment de les següents determinacions:

Imposades pels serveis tècnics municipals:

- Les indicades en el projecte tècnic presentat.
- Es donarà compliment al que disposa el Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes i en concret a la instrucció Tècnica Complementària MI-IP04 d'Instal·lacions per a Subministrament a Vehicles.
- Els dipòsits de combustible seran de doble cos i les boques de descàrrega es situaran en arqueta estanca. Es disposarà de sistema de presa de terra per camions cisterna.
- Es realitzarà la instal·lació de recuperació de vapors procedents de les operacions de descàrrega dels camions cisterna.
- Es disposarà de xarxa de recollida i equip de pretractament per les aigües hidrocarbures (separador d'hidrocarburs). Es disposarà d'arquetes de presa de mostres. La xarxa de recollida inclou la zona de càrrega/descàrrega de combustible, les pistes de repostatge de carburant i les zones de rentadors de vehicles. Les aigües hidrocarbures pretractades, les aigües pluvials (perímetre, marquesina i coberta) i les aigües residuals sanitàries es conduiran a depuradora del mateix titular, com a punt d'abocament.
- Es disposarà de contracte amb empresa autoritzada a recollir residus procedents del separador d'hidrocarburs i dels decantadors de sòlids.
- La càrrega contaminant de les aigües residuals complirà els límits establerts en el projecte presentat.
- Edifici de serveis sector d'incendi d'estabilitat mínima edifici EI-120.
- El local disposarà de ventilació natural o forçada per a renovació d'aire del local.
- Instal·lació elèctrica segons el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (RD 842/2002, de 2 d'agost).



Ajuntament de Jorba
(Anoia)

- Els edificis disposaran dels punts d'enllumenat d'emergència indicats al projecte, incloent els serveis.
- Disposarà de 9 extintors d'incendis, 4 de pols polivalent de 9 kg d'eficàcia 21A-144B a les illes de l'àrea de repostatge per a vehicles, 2 més de pols polivalent de 6 kg d'eficàcia 21A-113B a l'edifici de serveis i al dels rentadors de vehicles, 2 de CO2 de 2 kg d'eficàcia 13B/C a l'edifici de serveis i al dels rentadors de vehicles, i un de pols polivalent de carretó de 50 kg. Es mantindran per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, amb la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- L'estació de servei disposarà de sistema automàtic de detecció i extinció d'incendis, amb xarxa de detectors de fums, amb dipòsit d'aigua de 1000 l i dipòsit d'espumògen de 25 l, i xarxa de ruixadors esprinklers, segons es descriu en projecte presentat. També es realitzarà el manteniment corresponent del sistema.
- Els equips d'extinció d'incendis disposaran de la senyalització corresponent.
- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús, i ventilació natural o forçada a l'exterior.
- Els serveis estaran separats per sexes, i el de dones disposarà d'un recipient especial hermètic.
- Es donarà compliment a l'establert a la normativa de riscos laborals.
- Es disposarà de farmaciola.
- Es disposarà de fulls de reclamació/denúncia a disposició dels consumidors i usuaris, així com rètol anunciador de la disponibilitat dels mateixos.
- L'activitat restarà sotmesa a control de caràcter periòdic cada 8 anys des de l'atorgament de la llicència (control inicial), i els següents a comptar a partir de la data de realització del darrer control.

Imposades per la ponència comarcal d'avaluació ambiental:

- Les indicades en el projecte.
- Cal comprovar la presència dels hidrants d'incendi normalitzats de manera que no hi hagi cap punt que estiguin situats a més de 100 metres de l'hidrant. En cas de no ser-hi, hauran d'instal·lar-se.
- En la zona d'aparcament dels camions, no hi haurà cap punt que estigui situat a menys de 40 metres d'un hidrant d'incendi.
- Caldrà complir l'ordenança de seguretat i higiene en el treball.
- L'emissió de vapors a l'atmosfera produïts estaran dins dels límits indicats per la normativa vigent.
- L'activitat haurà de complir en tot moment la normativa vigent i les ordenances municipals, principalment en el que respecta als nivells sonors autoritzables (o en el seu defecte complir la Llei 16/2002 de 28 de juny).
- Presentar a aquesta corporació còpia del projecte de la instal·lació elèctrica presentat als serveis d'Indústria de la Generalitat.
- S'haurà de controlar l'abocament d'aigües residuals provinents de la neteja dels tancs d'emmagatzematge de combustible i altres (depuradora d'hidrocarburs, etc.).
- L'espai destinat a menjador complirà la normativa higiènic-sanitària vigent.



Ajuntament de Jorba
(Anoia)

- Els serveis estaran separats per sexes.
- Els serveis i vestuaris tindran ventilació.
- Els serveis disposaran de dosificadors de sabó, eixugamans d'un sol ús i molla de retorn automàtic a la porta i el de les dones disposarà d'un recipient especial hermètic.

III.- En cap cas no es pot iniciar l'exercici de l'activitat fins que no s'hagi obtingut l'acta de control inicial favorable.

IV.- Per obtenir l'acta esmentada al paràgraf anterior, l'interessat ha de sol·licitar d'aquest ajuntament l'oportuna visita de comprovació, la qual es realitzarà en el termini màxim de 20 dies des de la seva petició. A la sol·licitud s'acompanyarà la següent documentació:

- Certificat de tècnic competent conforme es compleixen les mesures correctores assenyalades anteriorment.
- Documentació actualitzada de tot el projecte, segons s'indica en proposta de modificació presentada el 7 d'octubre de 2008.
- Inscripció de la instal·lació elèctrica de l'activitat davant entitat col·laboradora dels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya (ECA/ICICT).
- Inscripció de l'emmagatzematge de productes petrolífers davant entitat col·laboradora dels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya (ECA/ICICT), per a tots els dipòsits.
- Assegurança de responsabilitat civil.

V.- En cas que, prèviament a la sol·licitud de la visita de comprovació, s'hagin de fer proves per verificar el funcionament de màquines o instal·lacions, el titular haurà de comunicar-ho a l'ajuntament, amb cinc dies d'antelació, indicant-ne la durada i les mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni crearan risc per a l'entorn, persones i béns, sens perjudici de la possibilitat que hi assisteixin els tècnics que designi l'ajuntament.

VI.- Per tal de garantir l'adequació permanent de l'activitat a les determinacions legals i les fixades en la llicència, es sotmetrà l'activitat autoritzada a controls periòdics cada quatre anys, el primer comptat a partir de l'atorgament de la llicència i, la resta, quatre anys després de la realització de la corresponent revisió, malgrat que aquesta s'hagi pogut practicar de forma anticipada.

En tot cas, entre la realització d'una acció de control i la següent no podran transcórrer més de vuit anys.

VII.- La llicència ambiental es revisarà de forma periòdica, a instància del titular de l'activitat, cada vuit anys a comptar des de la data del seu atorgament o, en el seu cas, a comptar des de la data de la darrera revisió.

Tanmateix es podran practicar d'ofici revisions anticipades quan es doni qualsevol dels supòsits previstos a la Llei .



Ajuntament de Jorba
(Anoia)

VIII.- Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls establerts - inicial i periòdic- l'activitat autoritzada resta subjecta en els aspectes mediambientals a l'acció inspectora de l'ajuntament, que es podrà dur a terme en qualsevol moment, d'acord amb les previsions contingudes en l'OA, així com a les inspeccions periòdiques que estableixi la legislació sectorial en matèria de prevenció d'incendis, accidents greus i de protecció de la salut.

IX.- Notificar la present resolució al sol.licitant i advertir-lo que pot passar per les oficines municipals, de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores, i els dijous de 16 a 18 hores, amb la finalitat de recollir una còpia segellada del projecte corresponent.

X.- Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de l'Anoia.


XI.- Inserir la present resolució en el tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal www.jorba.cat.

XII.- Comunicar al sol.licitant que un exemplar de la llicència haurà d'estar fixat en un lloc adequat i visible dins del recinte on es dugui a terme l'activitat.“.

La resolució precedent és definitiva i exhaureix la via administrativa. Contra aquesta els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en un termini màxim de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la data del present anunci.

Tanmateix, amb caràcter previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar potestativament recurs de reposició davant l'Alcalde, en el termini màxim d'un mes, que també serà comptador des de l'endemà de la data del present anunci.

Això no obstant, poden interposar-ne qualsevol altre si ho consideren convenient.



Anna Maria Trull Marlès
Secretària accidental

Jorba, 8 d'octubre de 2009.